

Udstedt: 2010-03-02

Gyldig til: 2013-01-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Brandmæssigt egnet teltdug.

BETEGNELSE:

Naizil teltdug

GODKENDELSESINDEHAVER:

Naizil S.p.A
Via Pontarola, 17
I-35011 Campodarsego (PD)
Telefon +39 049 55 66 555
Telefax +39 049 55 66 660

MÆRKNING:

Færdige telte eller haller skal i nærheden af indgangen forsynes med et mærke, hvoraf fabrikantens navn (Naizil) samt kvalitetsbetegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE fremgår.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2007-02-21
- udløbsdato 2010-01-01

BESKRIVELSE:

Naizil teltdug består af polyestervæv, som på begge sider er belagt med PVC. Dugene leveres i baner med bredde fra 1500 mm til 3300 mm og med følgende specifikationer:

Betegnelse	Væv	Tykkelse mm	Vægt g/m ²	Anvendelse
Naizil PS Cover	polyester 1100 dtex	0,55	670	stel- eller luftbåret telt
Naizil Green Cover	polyester 1100 dtex	0,45	520	stel- eller luftbåret telt
Naizil Big Cover	polyester 1100 dtex	0,75	900	stel- eller luftbåret telt
Naizil Plus Cover	polyester 1650 dtex	0,95	1085	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sole Plast	polyester 550 dtex	0,35	420	stel- eller luftbåret telt
Naizil Sport Cover	polyester 1100 dtex	0,60	720	stel- eller luftbåret telt
Naizil Best Cover	polyester 1100 dtex	0,64	750	stel- eller luftbåret telt
Naizil Pantel ADR	polyester 1100 dtex	0,70	900	stel- eller luftbåret telt
Naizil PS ADR	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt
Naizil Strong Cover	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt
Naizil Extra Cover	polyester 1100 dtex			stel- eller luftbåret telt

Tolerance: ± 5 % på alle værdier

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pantel ADR PS ADR, Strong Cover og Extra Cover opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for brandmæssigt egnet teltdug, MK 6.00/016.

GODKENDELSE:

Naizil PS Cover, Green Cover, Big Cover, Plus Cover, Sole Plast, Sport Plast, Best Cover, Pantel ADR, PS ADR, Strong Cover og Extra Cover teltdug godkendes som brandmæssigt egnet materiale til opførelse af el-løgs stelbårne telte, haller og lignende.



mk Godkendelse
MK 6.10/1591

Udstedt: 2010-03-02

Gyldig til: 2013-01-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Ved telte og haller m.v., som indrettes til ophold for mere end 50 personer, skal flugtvejenes udformning samt eventuelle foranstaltninger til sikring af deres friholdelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed i hvert enkelt tilfælde.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af, at teldugenes brandtekniske egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.


Thomas Bruun

Side 2 af 2