

GODKENDELSESINDEHAVER:


JAFO AB
Höstbruksvegen 15
SE-227 21 Lund
Telefon: +46 4633 3900
Telefax: +46 4630 4845

**Afløbsskål til bruseniche med gulv af beton eller
gulv med vandtæt belægning af PVC**
JAFO PSU 32 VP

FABRIKAT:

Jafo AB, Sverige

MÆRKNING:

1 Fabrikantmærke: JAFO
2 Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153487.110 og 153488.112

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

- 1 Afløbsskålen installeres kun i forbindelse med afløb fra brusebad, og afløbet føres til et gulvafløb i samme rum.
- 2 Afløbsskålen kan monteres i følgende gulvkonstruktioner:
 - Indstøbt i beton med tætningskraven helt omstøbt.
 - Monteret i gulve med vandtæt belægning af PVC banevare efter leverandørens forskrifter.

Tilslutning:

- 3 Afløbsrøret mellem afløbsskål og gulvafløb skal i hele dets længde lægges med fald til gulvafløbet.
- 4 Afløbsskålen og afløbsrøret skal monteres, så de er let tilgængelige for rensning.

Afløbsstrøm:

- 5 Gennem skålen og et 2 m langt ø 40 mm eller ø 32 mm afløbsrør kan der maksimalt afledes 0,4 l/s.

BEMÆRKNINGER:

De anførte betingelser om placering, montering og rensning er udformet under hensyntagen til, at ledninger, der føres i gulv til gulvafløb, som regel ligger med ringe fald og let giver anledning til slamaflejring og dermed til dårlig lugt i rummet, ligesom ledningerne har lettere ved at tilstoppe.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse

Afløbsskålen til betongulv (VVS-nr. 153488.112) består af en skål med tætningskrave, en ramme og en kvadratisk rist.

Afløbsskålen til gulv med PVC-belægning (VVS-nr. 153487.110) består af en skål med rund krave hvori gulvbelægningen af PVC fastholdes ved hjælp af en spændering, som fastgøres med skruer. Kraven er forsynet med skruehuller for fastgørelse til gulvkonstruktionen.

Materiale

Afløbsskål er af blå PP, og ramme og rist er af forkromet ABS.

Tilslutning

Afløbsskålen er med stikmuffe med gummitætningsring for tilslutning af afløbsrør med udvendig diameter 32 mm eller 40 mm. Afløbsskålen til gulve med PVC-belægning er dog kun beregnet for 32 mm afløbsrør.