

---

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Purus AB  
Södergatan 7  
SE-275 31 Sjöbo  
Telefon: +46 416 257 00  
Telefax: +46 416 257 20

**Gulv afløb til gulve af beton**

**MAXIFLEX**

**Afløbsskåle: type 153445-013, 113 og 953, 153445-016, 116 og 956, 153446-013 og 953, 153447-016 og 956, 153451-013 og 953 samt 153451-016 og 956**

**FLEXINOOD**

**Vandlåsindsats: type 153448-546**

**FLEXNEPTUN**

**Vandlåsindsats: type 153453-546**

---

**FABRIKAT:**

Purus AB, Sverige

**MÆRKNING:**

Afløbsskål:

Fabrikantmærke: MAXIFLEX

Materiale: PP

Dimension: 75 ell. 110 mm

Godkendelsesmærke: 

Vandlåsindsats:

Fabrikantmærke

Materiale: PP

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulv afløbet indstøbes i beton.

**Tilslutning:**

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

**Afløbsstrøm:**

Gulv afløb (afløbsskål med indbygget vandlås):

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,6 l/s.

Gennem sideindløb (under rist) kan der i alt maksimalt afledes 1,7 l/s.

Gulv afløbet kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist maksimalt aflede 2,1 l/s. Se også Bemærkninger.

Afløbsskål (uden indbygget vandlås):

Den maksimale afløbsstrøm gennem rist og sideindløb bestemmes af den maksimale afløbsstrøm for den påbyggede vandlås.

**BEMÆRKNINGER:**

Den maksimalt tilladte afløbsstrøm til sideindløbene angiver den afløbsstrøm, der kan tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt, mens den maksimalt tilladte afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan tilsluttes et gulv afløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulv afløb.

## BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

### Udførelse

Gulv afløbet består af en underpart med lodret udløb og udtagelig vandlås samt en overpart med løs ramme og rist. På typerne med sideindløb er tætningskravet med ramme og rist en separat enhed, som kan drejes i forhold til underparten.

Overpart og underpart samles med en gummiring som tætning.

Den tilhørende udtagelige vandlåsindsats er af plast med en fjederbelastet skål, der fungerer som kontraventil.

### Materiale

Afløbsskål og vandlåsindsats er af PP, karm og rist er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

### Tilslutning

Gulv afløbets udløb er med 75 eller 110 mm udvendig diameter.

Typerne 153445-013, 113, 953 og 153445-016, 116, 956 er forsynet med 3 sideindløbsstudse med 40 mm udvendig diameter og 1 studs med 32 mm udvendig diameter for tilslutning af plastrørsmuffer med tætningsring.

Typerne 153451-013, 953 og 153451-016, 956 er forsynet med 4 sideindløb med indvendigt 1 1/4" RG.

Ved leveringen er bunden af indløbshullerne tilstøbt, så ubenyttede indløb ikke skal tætnes.