

GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södergatan 7
SE-275 31 Sjöbo
Telefon: +46 416 257 00
Telefax: +46 416 257 20

Gulv afløb til gulve af beton


JO MAXIFLEX

type 153461.112/113 og 153463.112/113

FABRIKAT:

Purus as, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: JO MAXIFLEX og typenummer
- Materiale: PP
- Dimension: 50 eller 75 mm
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Som typenumre

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulv afløbet installeres kun i toilet-, bade- og vaskerum i boliger, kontorbygninger og lignende.

Gulv afløbet indstøbes i beton.

Tilslutning:

Ved tilslutning af gulv afløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Fra gulv gennem rist kan der maksimalt afledes 1,0 l/s. Se Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Den maksimalt tilladte afløbsstrøm gennem risten angiver, hvor meget der maksimalt kan tilføres fra gulv, uden at der opstår oversvømmelse.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulv afløbet er med vandret udløb og udtagelig vandlås med 50 mm vandlukke.

Afløbet er forsynet med en kvadratisk flange, som kan dejes for tilpasning til klinkebelægning.

Afløbet nr. 15 3463.112/113 er forsynet med forhøjningsstykke, som ved afskæring kan variere gulv afløbets samlede højde

Afløbet leveres med løs, kvadratisk ramme og rist.

Materiale:

Afløbsskål og vandlås er af PP, rist og ramme er af rustfrit stål, og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Udløb er med 50 eller 75 mm udvendig diameter.