

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0226/06


med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Golvbrunn, Purus Line Vinyl

- Innehavare** Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Tel: 010-414 49 00, fax: 010-414 49 96, e-post: info@purus.se
Hemsida: www.purus.se organisationsnr: 556361-1887.
- Produkt** Purus Line Vinyl har bottendel som tillverkas i PP och överdel som tillverkas av rostfritt stål.
Purus Line vinyl har sidoutlopp eller bottenutlopp i Ø50 mm eller Ø75 mm.
- Avsedd användning** Golvbrunn för avledning av spillvatten och för montering i trä- eller betongbjälklag med golvbeläggning av våtrumsmatta eller klinker.
- Handelsnamn** Purus Line Vinyl.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Installationer för spillvatten | 6:641, 1:a och 2:a stycket |
| Utformning | 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket |
- Golvbrunn ska ha flödeskapacitet som minst motsvarar 150 % av de betjänade tappställes normflöden.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning för Purus Line i plastmatta, daterad 2011-03.
Monteringsanvisning för Purus Line i klinker, daterad 2009-09.
Drift och skötsel Purus golvbrunnar, daterad 2009-04.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-02-22 med diarienummer 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.
Purus AB, Hasselgatan 25, 333 32 Smålandsstenar.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning som omfattar:
- På produkt och emballage:
- | | |
|---|----------------------|
| Innehavare | Purus |
| Produktnamn | Namn |
| Produktkod/RSK-nr | Nummer |
| Boverkets inregistrerade varumärke | + |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Kontrollorgan | SP |
- Produkt är även märkt med:
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Typgodkännandets nummer | 0226/06 |
| Löpande tillverkningsdatum | År/Månad |
- Bedömningsunderlag Rapport ETK P6 02181 från SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut.
Ritningsförteckning upprättad av SP SITAC 2011-03-21.
Rapport P9 01641-10 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.
Golvbrunnarna har bedömts uppfylla kraven enligt SS-EN 1253-1:2003.
Det löstagbara vattenlåset bör rengöras regelbundet.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer med projektnummer T600226-03 daterat 2008-12-18.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-03-30.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman


Marcus Tillman