



Det nye bygningsreglement BR15 indeholder ikke specielle krav til **interne trapper i boliger**, ud over at en intern trappe skal være god at gå på.

DTF har som følge heraf udformet nedenfor anførte normer, som DTF mener bør søges opfyldt ved udarbejdelsen af nye trapper til internt brug.

**DTF anbefalinger:**

- Grund på trappen minimum 210 mm i trappens ganglinie (max afstand fra indre håndliste på min. 500 mm).
- Højde på hver stigning, maksimal 210 mm.
- Regelsæt: 1 grund og 2 stigninger = 610-630 mm.
- Trappens fri bredde minimum 800 mm.
- Afstand imellem de lodrette balustre maksimalt 120 mm. Vandrette trækninger (knæliste/medløbere) i værn og gelænder bør undgås.
- Frihøjde anbefales til 2100 mm.
- Gelænderhøjde minimum 800 mm målt fra trinforanter til overkant håndlister. På vandret gelænder anbefales minimum 900 mm.
- Ved trappe udført uden stødtrin bør lodrette åbninger imellem trinene ikke overstige 120 mm.
- Interne trapper i boliger bør forsynes med passende fremspring 30-50 mm.

Det vil naturligvis være muligt at konstruere trapper som ikke overholder ovenstående anbefalinger. Er det imidlertid muligt at ændre trappen så ovenstående overholdes vil vi som brancheforening anbefale dette.